



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Чебоксары
428000, Чувашская Республика, город Чебоксары, пр.Тракторостроителей, д.111
тел. (8352)23-11-38, факс: (8352)23-11-38, E-mail: ond-chbr@21.mchs.gov.ru

г.Чебоксары
(место составления акта)

«23» августа 2022 года
(дата составления)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 151/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Бюджетному профессиональному образовательному учреждению Чувашской Республики «Чебоксарское училище олимпийского резерва имени В.М. Краснова»
министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Чебоксары управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии майора внутренней службы Чернова Сергея Николаевича №151от «12» августа 2022 года

в период с «16» августа 2022 г. по «23» августа 2022 г.

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Чебоксары управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии (государственным инспектором г.Чебоксары по пожарному надзору) майором внутренней службы Измагиловым Маратом Минулловичем, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Чебоксары управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии (государственным инспектором г.Чебоксары по пожарному надзору) лейтенантом внутренней службы Молодейкиным Евгением Леонидовичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная внеплановая проверка в отношении Бюджетного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарское училище олимпийского резерва имени В.М. Краснова» министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Школьный проезд, д. 3.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор Бюджетного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарское училище олимпийского резерва имени В.М. Краснова» министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики Плотников Юрий Германович.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении и
1.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства РФ N 1479 от 16.09.2020 п. 71. Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное	05.09.2022	

		открытие при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.		
2.	Допускается хранение горючих материалов, мусора в подвальном этаже объекта защиты.	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства РФ N 1479 от 16.09.2020</p> <p>п.16. На объектах защиты запрещается:</p> <p>б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.</p>	05.09.2022	
3.	Допускается хранение различных вещей и горючих материалов под лестничным маршем (выход из кухни на улицу).	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства РФ N 1479 от 16.09.2020.</p> <p>п.16. На объектах защиты запрещается:</p> <p>к) устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы.</p>	05.09.2022	

4.	На пути эвакуации (левое крыло 1 этаж) уложен борцовский ковер.	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства РФ N 1479 от 16.09.2020.</p> <p>п.16. На объектах защиты запрещается:</p> <p>ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир.</p>	05.09.2022	
----	---	---	------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


Директор БПСЧ Чебоксарского УОР имени В.М. Крас-
нова "Минеральные Чувашии" Плотников Ю.Г.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Чебоксары управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии лейтенант внутренней службы Молодейкин Евгений Леонидович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)